

(송풍기)제 품 검 사 성 적 서

모델명		DR-GIL500TC		정격전압 주파수		3φ 220/380V 60Hz	
생산일자 (로트번호)		20150609		생산량		1 EA	
검사일자		2015. 06 .09		검사자		신규명	

구분	검 사 항 목	기 준	검 사 방 법	측 정 치			판 정
				n1	n2	n3	
1	포장 및 표시	제품 및 제품검사규정에 적합할 것	샘플링 검사 (n=3,c=0)	적합			합격
2	충전부에 대한 감전보호	기기는 충전부에 접촉할 수 없도록 되어있고 또한 그렇게 보호되어 있을 것		적합			합격
3	입력 및 전류	(400)W ~ (600)W <500W±20%>		489			합격
4	온도상승 시험	권선 74℃ 이내일 것		적합	적합	적합	합 격
		외곽 40℃ 이내일 것		적합	적합	적합	합 격
5	운전시의 누설전류 및 절연내력	누설전류 0.5 이하일 것		0.3			합격
		절연내력 (1,250)V에서 60초간 견딜 것		견딜			합격
6	절연저항 시험	100MΩ 이상		적합	적합	적합	합 격
7	시동시험	180V에서 시동할 것		적합	적합	적합	합 격
8	전압변동 시험	198V ~ 242V 변동시 정상 운전될 것		적합	적합	적합	합 격
9	내습절연 시험	3MΩ 이상		적합	적합	적합	합 격
10	풍량시험	100m³/min이상일 것		(60/8) 100.3			합격
11	구조	안전성에 위험이 없는 적합한 구조일 것		적합	적합	적합	합 격
12	내부배선	배선은 날카로운 부위에 접촉할 우려가 없을 것		적합	적합	적합	합 격
13	부품	안전인증 신청시 제출된 부품명세표에 따름		적합	적합	적합	합 격
14	전원접속과 외부 유연성 코드	적절한 코드 사용 및 관련사항을 만족할 것		적합	적합	적합	합 격
15	외부 전원용 단자	적절한 단자를 제공할 것		적합	적합	적합	합 격
16	접지접속	접지접속이 되어 있을 것		적합	적합	적합	합 격
17	나사 및 접속	적합한 나사 사용 및 기계적 강도를 가질 것		적합	적합	적합	합 격
18	연면/공간거리	제품 및 제품검사규정에 적합할 것		적합	적합	적합	합 격
19	내부식성	부식의 위험성이 없을 것		적합	적합	적합	합 격
20	동작성능	정상적으로 동작할 것		적합			합격
21	겉모양	파손, 변형 등 사용상 해로운 결함이 없을 것	적합			합격	
22	내열성, 내화성 및 내트레킹 성	내부, 외부로부터 발화의 위험성이 없을 것	적합	적합	적합	합 격	

종합판정		합격		승인			
------	--	----	--	----	--	---	--